

Индивидуального предпринимателя Ю.А. Лунева

Заключение № 31-28/14/6

Действительно до 30.08.2022г

**Протокол  
от 2 марта 2020 года.**

Дата испытания: 02.03.2020 год.

Наименование организации, проводящая испытание: строительная лаборатория Индивидуального предпринимателя Ю.А. Лунева.

Изготовитель образцов: индивидуальный предприниматель Кононов А.В.

Наименование пробы: камни бетонные стеновые.

| № п.п       | Дата испытания | Размеры образцов | Предел прочности при сжатии, Мпа | Возраст образцов | Процент от проектной прочности | Проектная марка | Фактическая марка, полученная в результате испытаний |
|-------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1           | 02.03.2020г    | 188*190*390      | 9,8                              | 28               | 101                            | M100            | M100                                                 |
| 2           | 02.03.2020г    | 188*191*390      | 10,4                             |                  |                                |                 |                                                      |
| Ср.значение |                |                  | 10,1                             |                  |                                |                 |                                                      |

Внешний вид: камни бетонные стеновые имеют четкие геометрические размеры, на гранях не видны разрушения и отслоение кирпичной массы.

Начальник лаборатории И.П. Лунев Ю.А.:



(подпись)

Муравьева Д.В.  
ФИО