

Строительная лаборатория
Индивидуального предпринимателя Ю.А. Лунева
Заключение № 31-28/14/6
Действительно до 30.08.2022г

**Протокол
от 1 сентября 2019 года.**

Дата испытания: 01.09.2019 год.

Наименование организации, проводящая испытание: строительная лаборатория Индивидуального предпринимателя Ю.А. Лунева.

Изготовитель образцов: индивидуальный предприниматель Кононов А.В.

Наименование пробы: камни бетонные стеновые.

№ п.п	Дата испытания	Размеры образцов	Предел прочности при сжатии, Мпа	Возраст образцов	Процент от проектной прочности	Проектная марка	Фактическая марка, полученная в результате испытаний
1	01.09.2019г	188*190*390	10,1	28	102	М100	М100
2	01.09.2019г	188*190*390	10,2				
Ср.значение			10,2				

Внешний вид: камни бетонные стеновые имеют четкие геометрические размеры, на гранях не видны разрушения и отслоение кирпичной массы.

Начальник лаборатории И.П. Лунев Ю.А.:



Муравьева Д.В.
ФИО